

PROVA DI PORTATA VENTILATORE ASSIALE

AIRFLOW TEST FOR AXIAL FAN

Tipo - Type	Tensione di Prova Test Voltage	N° Prova Test No.	N° Progr.
VA01-AP70/LL-43S	13 V. CC. - DC.	1558-07	5867
Note Notes			

Apparecchiatura di prova Test equipment	
--	--

Pressione Statica Static Pressure mmh₂o	Portata Airflow m³/h	Corrente Assorbita Current input A
0,0	2.480	13,1
2,5	2.356	13,5
5,0	2.210	14,0
7,5	2.053	14,7
10,0	1.863	14,9
12,5	1.654	15,1
15,0	1.423	15,5
17,5	1.149	15,7
20,0	848	15,7
22,7	593	15,8
25,2	434	15,7
27,4	326	16,3
29,9	141	16,8
31,6	0	17,4

Note	
-------------	--

L'impianto è realizzato e progettato in accordo alle norme ISO 5801 del 1997 e alle norme ANSI/AMCA 210-99 e ANSI/ASHRAE 51-1999
This system is designed and realised according to ISO 5801 (1997) and ANSI/AMCA 210-99 and ANSI/ASHRAE 51-1999 Standards

E' vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.
All rights reserved, the reproduction and circulation of these information is forbidden without authorization.